


"УЗГОДЖЕНО"


Заступник директора Департаменту  
владобудування та інфраструктури  
Дніпровської міської ради



О. М. Мілик

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Головний інженер  
КП "Теплоенерго"



Білан В. П.

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК 130-70  
роботи теплових мереж незалежних систем теплопостачання  
комунального підприємства "Теплоенерго" Дніпровської міської ради  
з температурою нагріву теплоносія не вище 130<sup>0</sup>С

Температура зовнішнього повітря	Температура води в подаючій мережі	Температура води в зворотній мережі	Температура води в місцевій системі опалення (однотрубні системи)	Температура води в місцевій системі опалення (2-трубні системи, ДДЛ, школи, лікарні)
-24	130,0	70,0	105,0	95,0
-23	128,1	68,5	103,6	92,5
-22	126,2	67,7	102,2	91,3
-21	124,3	67,0	100,8	90,0
-20	120,5	66,2	98,0	88,8
-19	118,1	65,2	96,2	87,2
-18	115,7	64,3	94,4	85,7
-17	113,3	63,3	92,7	84,1
-16	110,9	62,4	90,9	82,6
-15	108,5	61,4	89,1	81,0
-14	106,1	60,4	87,3	79,4
-13	103,6	59,4	85,4	77,8
-12	101,2	58,3	83,6	76,2
-11	98,7	57,3	81,7	74,6
-10	96,3	56,3	79,9	73,0
-9	93,8	55,2	78,0	71,3
-8	91,3	54,2	76,1	69,7
-7	88,9	53,1	74,3	68,0
-6	86,4	52,1	72,4	66,4
-5	83,9	51,0	70,5	64,7
-4	81,3	49,9	68,6	63,0
-3	78,8	48,8	66,6	61,3
-2	76,2	47,6	64,7	59,5
-1	73,7	46,5	62,7	57,8
0	71,1	45,4	60,8	56,1
1	68,5	44,2	58,8	54,3
2	65,8	43,0	56,7	52,5
3	63,2	41,8	54,7	50,7
4	60,5	40,6	52,6	48,9
5	57,9	39,4	50,6	47,1
6	55,2	38,1	48,4	45,2
7	52,4	36,7	46,3	43,3
8	49,7	35,4	44,1	41,3
9	47,4	34,5	42,0	39,5
10	44,5	33,1	39,8	37,5

Розробив:  
заст. начальника служби ОТО

Симонович С. П.