

"УЗГОДЖЕНО"

Заступник директора Департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

О. М. Самілик



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Заступник директора
з виробництва
КП "Теплоенерго"

В. П. Білан



ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК 150-70

роботи теплових мереж від котельних з котлами середнього тиску
комунального підприємства "Теплоенерго" Дніпровської міської ради
з температурою нагріву теплоносія не вище 150⁰С

Температура зовнішнього повітря	Температура води в подаючій мережі	Температура води в місцевій системі опалення	Температура води в зворотньому трубопроводі
-24	150,0	95,0	70,0
-23	147,2	93,5	69,1
-22	144,3	91,9	68,1
-21	141,5	90,4	67,2
-20	138,6	88,8	66,2
-19	135,7	87,3	65,3
-18	132,9	85,7	64,3
-17	130,0	84,2	63,3
-16	127,1	82,6	62,3
-15	124,2	81,0	61,4
-14	121,3	79,4	60,4
-13	118,4	77,8	59,4
-12	115,5	76,2	58,3
-11	112,6	74,6	57,3
-10	109,6	73,0	56,3
-9	106,7	71,3	55,3
-8	103,7	69,7	54,2
-7	100,8	68,0	53,1
-6	97,8	66,4	52,1
-5	94,8	64,7	51,0
-4	91,8	63,0	49,9
-3	88,8	61,3	48,8
-2	85,8	59,6	47,7
-1	82,7	57,8	46,5
0	79,7	56,1	45,4
1	76,6	54,3	44,2
2	73,5	52,6	43,0
3	70,4	50,8	41,8
4	67,3	48,9	40,6
5	64,1	47,1	39,4
6	61,0	45,2	38,1
7	57,8	43,4	36,8
8	54,5	41,4	35,5
9	51,3	39,5	34,1
10	48,0	37,5	32,7

Розробив:
заст. начальника служби ГУ, КВП та і ОТО

Симонович С. П.